



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 16/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 18/11/2013.

16/11/2013. Hora de aviso: **02:14.** Hora de regreso: **02:33.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VEHICULOS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGIRRELANDA.

Camión de ardiendo

Cuando llegamos está apagado. Refrigeramos la zona inferior .

Cortamos el paso a las botellas de gas natural y desconectamos la batería.

El fuego se produce por una fuga de líquido hidráulico que cae sobre el escape y se inflama.

16/11/2013. Hora de aviso: **04:37.** Hora de regreso: **05:05.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO.

Contenedor ardiendo

Contenedor de papel totalmente quemado, los otros dos ligeramente deformados

16/11/2013. Hora de aviso: **09:27.** Hora de regreso: **10:23.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO.

Aviso de caída de cascotes

La esquina de la cornisa del tejado esta muy deteriorada con las varillas metálicas al aire.

Se sanea y eliminan los cascotes con riesgo de caer a la vía pública

16/11/2013. Hora de aviso: **12:18.** Hora de regreso: **13:44.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUÉ AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER.

Por rotura de una tubería hay bastante agua en varias instalaciones

Se llega al lugar y por mediación del aspirador se va recogiendo el agua

16/11/2013. Hora de aviso: **12:28.** Hora de regreso: **13:23.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,** en MIOMA, Calle/Plaza: CARRETERA DE ACCESO A MIOMA.

Acceso por carretera en la A-4333 cortado por ramas que han caído debido a la nieve. Se cortan con la motosierra. Cerca de Mioma

16/11/2013. Hora de aviso: **13:24.** Hora de regreso: **15:30.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS,** en MURGUÍA, Calle/Plaza: DIR VITORIANO.

Incendio en garaje, situado en planta baja, de vivienda unifamiliar aislada

El garaje junto con la sala de calderas y la bodega resultado totalmente destruido



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Se hace una inspección por el interior de la vivienda cerciorándonos de que solo estaba inundada por humo. Se efectúa ventilación

Se termina de refrigerar todo el garaje y se inunda todo con espuma de media expansión

16/11/2013. Hora de aviso: **13:40.** Hora de regreso: **14:06.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA.

Una valla de una obra por el aire se ha caído en una obra que se está ejecutando
Se procede a colocar la valla en su sitio y atarla

16/11/2013. Hora de aviso: **17:29.** Hora de regreso: **18:56.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO**, en , Calle/Plaza: , 0.

Vehículo accidentado en la autopista AP- 68 direcciones Bilbao km.39

Se trata de un turismo que se encuentra fuera de la calzada en la cuneta volcado y con daños importantes por todo el vehículo

Cuando se llega al lugar, la persona atrapada dentro del vehículo ya había salido del mismo.

16/11/2013. Hora de aviso: **17:37.** Hora de regreso: **18:44.**

INCIDENTE: **SALIDA DE CALZADA**, en OPACUA, Calle/Plaza: PUERTO DE OPAKUA, 0.

Se trata de un ford focus entorcado en la nieve, no tiene ruedas de invierno y los ocupantes no van pertrechados para hacer frente a las condiciones meteorológicas. No es precisa la intervención de los bomberos.

16/11/2013. Hora de aviso: **20:03.** Hora de regreso: **21:14.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS**, en MURUA, Calle/Plaza: PARRACHI, 2.

Salen llamas por la chimenea

Se revisa la chimenea por el interior de la vivienda con la cámara de imágenes térmicas y por el exterior con la escala no observándose nada anormal

17/11/2013. Hora de aviso: **04:20.** Hora de regreso: **05:10.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASOA.

Una tubería que suministra agua en la calle Basoa ha reventado y sale agua por toda la acera

Se pone en conocimiento del responsable de AMVISA que se presenta en el lugar y se hace cargo de la situación

17/11/2013. Hora de aviso: **08:17.** Hora de regreso: **10:21.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMIZKARRA.

Incendio en máquinas de vending

Dos de las máquinas han resultado totalmente carbonizadas. El local que las contenía ha resultado dañado como consecuencia de las llamas. Mucho humo en la caja de la escalera y en el ascensor de la vivienda, el garaje y la lonja próximas a las máquinas.

Se comienza la extinción con manguera de pronto socorro mientras se prepara la instalación de espuma. Una vez extinguido, se examina con cámara de imágenes térmicas el interior del techo falso sin detectar ningún foco secundario.

17/11/2013. Hora de aviso: **13:37.** Hora de regreso: **14:07.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES**, en ESPEJO, Calle/Plaza: CARRETERA BILBAO.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Avispas entre las grietas de unos bloques de la pared de un almacén.

Se rocian las salidas de las avispas por las dos partes de la pared con veneno y posteriormente se rellenan con espuma expandida.

117/11/2013. Hora de aviso: **20:21.** Hora de regreso: **21:01.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO MENDIZABAL.

Al purgar un radiador se quedan con el purgador en la mano y empieza a fugar el radiador en una estación de calefacción central.

Suelos de parque flotante mojados.

Antes de nuestra llegada un vecino soluciona el problema cerrando las llaves del radiador y colocando el purgador,

117/11/2013. Hora de aviso: **21:41.** Hora de regreso: **23:15.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS,** en BERGANZO, Calle/Plaza: URIARTE.

Fuego en chimenea

1 m² de friso decorativo quemado

No se interviene. Bomberos de Miranda tiene la situación controlada y son ellos quienes resuelven