



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **03/02/2017** hasta las **07:59** horas del día **06/02/2017**

ACTIVIDAD

Múltiples incidencias, hasta 313 salidas, como consecuencia de los fuertes vientos que han azotado nuestro territorio durante las últimas 72 horas. Las incidencias han sido producidas por: caída de ramas , árboles, cables de telefonía, sombreretes de chimeneas , torretas de iluminación , protecciones de torretas de alta tensión, carteles, señalización de tráfico, tejas, planchas metálicas de soportales y fachadas, objetos con peligro de caer a vía pública, bajantes, claraboyas, contenedores desplazados, cerramientos de tendederos, cristales rotos de puerta y ventanas, vallas de obra, antenas de televisión, baldosas.....

FECHA: **03/01/2017**

ACTUACIÓN: MATORRAL Y RIBAZOS

LUGAR: URKABUSTAIZ, Calle7Plaza: A-4421

FECHA: 03/02/2017 **HORA DE AVISO:** 22:26 horas **HORA DE REGRESO:** 00:13 horas

DESCRIPCION:

Fuego en pasto. Un pasto de 25mx8m quemada. A nuestra llegada el fuego se extingue solo. Comprobamos el perímetro y vemos que se ha caído un cable eléctrico. Chocan los cables por el viento y se produce un arco eléctrico que ha originado el incendio.

ACTUACIÓN: ASISTENCIA ALARMAS

LUGAR: ARGENTINA VITORIA-GASTEIZ-ARABA

FECHA: 03/02/2017 **HORA DE AVISO:** 23:18 horas **HORA DE REGRESO:** 00:21 horas

DESCRIPCION:

Alarma de fuego sonando. Al llegar las puertas están abiertas, esperamos la llegada de la policía porque no podemos acceder a la centralita. Una vez accedido comprobamos la zona de la alarma y reseteamos. Al resetear las puertas se cierran . Al rearmar el pulsador no se queda correctamente por lo que lo parcheamos con cinta aislante.

ACTUACIÓN: PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR

LUGAR: FLORIDA VITORIA-GASTEIZ-ARABA

FECHA: 04/02/2017 **HORA DE AVISO:** 01:10 horas **HORA DE REGRESO:** 01:29 horas

DESCRIPCION:

Personas encerradas en el ascensor. Se abre la puerta liberándolos. El ascensor ha de ser revisado.

ACTUACIÓN: PELIGROS EN ALTURA

LUGAR: OCEANO PACIFICO VITORIA-GASTEIZ-ARABA

FECHA: 04/02/2017 **HORA DE AVISO:** 01:37 horas **HORA DE REGRESO:** 01:57 horas

DESCRIPCION:

Cartel de 4mx10m tela roto Revisamos valorando que no existe peligro.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

ACTUACIÓN: CASERÍOS Y EDIFICACIONES RURALES

LUGAR: ABORNIKANO URKABUSTAIZ

FECHA: 04/02/2017 **HORA DE AVISO:** 19:49 horas **HORA DE REGRESO:** 00:08 horas

DESCRIPCIÓN:

Incendio en falso techo de una vivienda integrada en un caserío con otras viviendas. Al llegar los vecinos habían descubierto parte del tejado. Realizamos dos tendidos, uno por el tejado y otro por el interior. Las uniones con las otras viviendas no están bien compartimentadas, por lo que el fuego ha pasado a otra vivienda. Se realizan catas y se extingue.